

Logboek t.b.v het calamiteitenplan OTFC

Naam : G.Imbos

Afdeling : PRX-0

Waakdienst: t.g.v. Bhg-OOST GA centrale Hamweg Lageland 05981

8 april 1990

Tijd Acties, waarnemingen, gegevens etc.	Uitgevoerd
1402 Semafoon oproep GA Hwl	SBI centr Hwl
1430 Vertrek naar Hwl	
1500 Onderzoek naar afwezigheid van FASE	G. Imbos
1515 Analyse duidt op afwezigheid van 380 V tussen de S en T fase (tegen aarde wel 220 V)	
1530 Overleg met EGD medewerker, komt uit Sid naar Hwl toe.	
1615 Analyse blijkt juist te zijn aldus EGD medewerker. Deze moet terug naar Kielwinde- weer om tekeningen te halen en zal proberen schakelkasten te vinden. Doet alvast de mede- deling dat de klus vandaag waarschijnlijk niet geklaard kan worden.	EGD
1900 Waakdienst medewerker GBI gebeld om NSA uit te laten rukken.	R. Paalman
1945 GBI medewerker beld terug dat de NSA uit Asn gehaald gaat worden.	R. Paalman
2045 Naar Hwl vertrokken om evt. assistentie te kunnen verlenen	G. Imbos
2200 NSA arriveert in Hwl	R. Paalman en J. Vos
2230 Naar Gn 2 vertrokken om verloopstekker te halen uit NSA stalling	G. Imbos
2350 NSA "loopt" 9-4-1990	
0010 Door het aanstaan van de verwarmingskachels blijkt de NSA het vermogen niet aan te kunnen (Totaal aan vermogen 6KW, kachels dus!) We besluiten deze uit te schakelen, waarop het wel lukt.	
0030 Ondergetekende naar huis en J.Vos houdt de wacht	
0710 GA Hwl (benzine voor de motor op)	
0745 Motor loopt weer.	

Deze gegevens naar eer en geweten opgemaakt, met de bedoeling
om het een volgende beter te kunnen doen.

G. Imbos 9/4/1990